



INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR



MEMBRU IN RETEAUA
EUROPEANA
A INSTITUTELOR DE CERCETARI
IN CONSTRUCTII



MEMBRU IN UNIUNEA
EUROPEANA PENTRU
AGREMENTE TEHNICE
IN CONSTRUCTII



MEMBRU IN ORGANIZATIA
MONDIALA PENTRU
AGREMENTE TEHNICE



MEMBRU OBS. IN ORGANIZATIA
EUROPEANA PENTRU
AGREMENTE TEHNICE

ADRESA :

Sos. Pantelimon 266 Sect.2 021652 Bucuresti, Romania, Tel. 00.40.1. 255.22.50 Fax 00.40.1. 255.00.62 E-mail: incerc@cons.incerc.ro

18.01.2008



NR. 7 / 210 / 22.01.08

Catre,

S.C. Wienerberger Sisteme de Cărămizi S.R.L.
Str. Dr. Staicovici nr. 75, etaj 5, sector 5
București

Referitor la solicitarea dumneavoastră prin care ne cereti precizari privind
utilizarea grinzilor de planseu tip Porotherm, la realizarea planseelor cu grinzi si corpuri
de umplutura, va facem cunoscut urmatoarele:

- verificarea planseelor se va face in conformitate cu tabelul de capacitati
portante, furnizat de producatorul grinzilor de planseu, in cele doua ipoteze : de
montaj si respectiv planseu cu suprabetonare ;
- confirmarea capacitatii portante la sarcini gravitationale, pentru deschiderea de
5.0 m si suprabetonare de 4.0 cm s-a facut in cadrul testului efectuat la
INCERC in cadrul contractului de incercari nr. 4247/2007.

DIRECTOR GENERAL,
Prof. Dr.ing. Dan Constantinescu



SEF SECTIE SMC,
Ing. Claudiu Matei

SEF LABORATOR ESC,
Ing. Nina Ocoleanu