



INCERC URBAN - INCERC	
SUC. INCERC	
INTRARE	Nr. 509
IEȘIRE	
Ziua 24	Luna 09 Anul 2014

23.09.2014

Catre,

S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea A1, Et. 1

Referitor: incadrare planseu ceramic Porotherm conform P100-1 si CR 6 : 2013

In baza analizei valorilor obtinute in cadrul programelor de cercetare derulate pentru S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L., de catre sucursala INCERC Bucuresti, in cadrul contractului de cercetare nr. 4347/2007, va comunicam ca planseul ceramic tip Porotherm poate sa fie considerat planseu rigid in plan orizontal, conform art. 8.4.1 (7) din P 100-1/2013.

Director Sucursala INCERC Bucuresti,  
CS II Dr.ing. Claudiu I. Ionescu

